



Система добровольной сертификации систем менеджмента, персонала,
производства, продукции, работ и услуг "ПСК СОЮЗ"
РОСС RU.31529.04ИЖСО

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ 007445

Срок действия с 24.03.2026г по 23.03.2029г.

Код ОКПД 2: 22.23.19

№ РОСС RU.OC55.H003913

Код ТН ВЭД: 3925 90 800 9

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и
местонахождение
заявителя)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕКТРОПЛАСТТРЕЙД"
(ООО "ЭЛЕКТРОПЛАСТТРЕЙД"). ОГРН: 5137746250527. ИНН: 7721818229. Место
нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 109507,
Россия, Г.Москва, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО, Б-Р
САМАРКАНДСКИЙ, Д. 15, К. 6, КВ. 53, Телефон: 8-965 439 42 84, адрес электронной почты:
Pavel@elptr.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и
местонахождение
изготовителя продукции)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕКТРОПЛАСТТРЕЙД"
(ООО "ЭЛЕКТРОПЛАСТТРЕЙД"). ОГРН: 5137746250527. ИНН: 7721818229. Место
нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности:
109507, Россия, Г.Москва, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВЫХИНО-
ЖУЛЕБИНО, Б-Р САМАРКАНДСКИЙ, Д. 15, К. 6, КВ. 53

**ОРГАН ПО
СЕРТИФИКАЦИИ**

Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ» (ИНН
9724194533) Адрес: Москва, 117405, город Москва, ул Газопровод, д. 6 к. 1, помещ. 2/1.
Аттестат аккредитации РОСС RU.31529.04ИЖСО.OC55 от 20.06.2024г. до 19.06.2029 г.
osp52@inbox.ru

**ПОДТВЕРЖДАЕТ,
ЧТО ПРОДУКЦИЯ**
(информация о
сертифицированной
продукции, позволяющая
провести идентификацию)

Коробка установочная универсальная для (полых и бетонных стен): подрозетных типа
КП 71-65, выпускаемая в соответствии с ТУ 27.33.13-001-26684616-2023 «Коробка
установочная для полых стен КП 71-65».
Серийный выпуск.

**СООТВЕТСТВУЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ**
(наименование
национальных стандартов,
стандартов организаций,
сводов правил, условий
договоров на соответствие
требованиям которых
проводилась сертификация)

ГОСТ 27483-87 (МЭК 695-2-1-80) «ИСПЫТАНИЯ НА ПОЖАРООПАСНОСТЬ.
МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ. ИСПЫТАНИЯ НАГРЕТОЙ ПРОВОЛОКОЙ»
Составная часть электрооборудования из изоляционного материала испытана при
температуре 850°C 30 секунд.

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол испытаний № 32893 от 16.03.2026 г., выданный
ИЛ «ПОЖЛАБ» РОСС RU.32365.04СТСО.ИЦ17 до 19 июня 2029 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Русаков В.А.

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Сельдимиров М.А.

