



SINGLE SOURCE SUPPLIER



Уважаемые партнеры.

Группа компаний **S3** объявляет об отзывной кампании светильника **SPO-532-0-65K-018** партии **XN-25-09-2** (дата пр-ва **11-2025**) в связи с выявлением в светильниках данной партии превышения промышленных радиопомех в диапазоне 150кГц-30МГц.

Данное превышение влияет только на качество электроэнергии в сети и не несет рисков жизни и здоровью человека.

Для идентификации партии изделия см. стикер на задней стороне корпуса светильника (**Номер партии:**) или маркировку на транспортной упаковке (**ORD#**).



Further realization of the indicated article of **this batch** is necessary to stop.

In case of detection of this product on your warehouse, please contact the personal manager for coordination of technical details of return and exchange of recalled product.

We apologize for the inconvenience caused.

21 August 2026 g.